

Aleksandrów Kujawski, dn. 12.07.2019r.

RK.271.3.4.2019

Nr sprawy: RK.271.3.2.2019

Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego

Dotyczy: zapytanie ofertowe „przystosowanie pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności”.

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 08.07.2019r. dotyczące przystosowania pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, poniżej przedstawiam pytanie jednego z potencjalnych oferentów wraz z odpowiedzią:

Pytanie : Proszę o sprecyzowanie jakie drzwi przyjąć do wyceny:

- a) Opis techniczny zawiera informacje o zastosowaniu drzwi o odporności ogniowej EI30 w pomieszczeniu sekretariatu, a pozostałe drzwi do pomieszczeń z pyty MDF.
- b) Na rysunku technicznym wszystkie drzwi do zamontowania pokazane są z parametrem EI30.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć drzwi z pomieszczenia sekretariatu o odporności ogniowej EI30, natomiast pozostałe drzwi będą z płyty MDF i należy dopasować je kolorystycznie do tych istniejących.

Kierownik
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Małgorzata Wesner